

## Отзыв об эксплуатации теплообменного оборудования ТТАИ.

В сентябре-октябре 2019 г. были установлены интенсифицированные кожухотрубные теплообменники «ТТАИ» для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения во многоквартирных жилых домах по адресам: г. Краснокамск ул. Калинина, 18, ул. Энтузиастов, 6, и в МАДОУ «Детский сад № 49» по адресу: Рождественский пр. 5а. Теплообменники проработали отопительный сезон 2019-2020гг по настоящее время. Весь период эксплуатации данные теплообменники показали высокую эффективность своей работы, так как несмотря на свои малые габариты и небольшую площадь теплообмена, эффективно справляются с качественным подогревом воды для нужд объектов, на которых они установлены. 04 июня 2020 года на жилом доме по адресу ул. Калинина, 18 был демонтирован теплообменник 1й ступени подогрева горячей воды для визуального осмотра состояния поверхностей трубного пучка и межтрубного пространства. В ходе осмотра образования ржавчины, накипи, грязи и прочих отложений не выявлено: ни в греющих трубках, ни в межтрубном пространстве. Так же следует отметить высокую скорость демонтажа и обратного монтажа данного теплообменника. После обратного монтажа было произведено гидравлическое испытание оборудования, которое было успешно пройдено.

Руководитель участка №5  
Тепловой инспекции Пермского филиала  
АО «Энергосбыт Плюс»



Шилова Наталья Ивановна